

Assunto: COMUNICADO DUPONT - ISCEON(TM)MO49

De: Cristiane M Lotz <Cristiane.M.Lotz@BRA.dupont.com>

Data: Thu, 26 Apr 2007 16:42:43 -0200

Prezado Distribuidor,

Com o objetivo de esclarecer vários questionamentos recebidos por nossa equipe de suporte técnico a clientes quanto a possibilidade de se utilizar o ISCEON™MO49 como substituto do R-134a em equipamentos originalmente desenvolvidos para trabalhar com o fluido refrigerante R-134a, informamos que: Apesar do ISCEON™MO49 possuir uma grande quantidade de R-134a em sua composição, eles não são o mesmo produto. Tecnicamente, o ISCEON™MO49 foi desenvolvido para substituir apenas o R-12. Não existem testes aprovando ou reprovando o ISCEON™MO49 como substituto do R-134a.

Atenciosamente,

Coordenação Técnica de Fluorquímicos

This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be Privileged, confidential or copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally notified that any use, copying or distribution of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the sender by return e-mail and delete this e-mail from your system. Unless explicitly and conspicuously designated as "E-Contract Intended", this e-mail does not constitute a contract offer, a contract amendment, or an acceptance of a contract offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for direct marketing purposes or for transfers of data to third parties.

Francais Deutsch Italiano Espanol Portugues Japanese Chinese Korean

http://www.DuPont.com/corp/email_disclaimer.html